

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Liralighting Sp. z o.o, ul. E. Kwiatkowskiego 2, 82-300 Elbląg  
niniejszym deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób (wyroby):

### LIGHT POLE

o parametrach:

- 220-240V, 50-60 Hz;
- **H=3000, 5000**: LED; 4800lm 40W; rozsył: symetryczny; 3000/4000K;
- klasa I, IP65.


#### odnosi się do załącznika

jest zgodny z postanowieniami poniższych aktów prawnych:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/30/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str.79)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/35/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str.357)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str.88, z późn. zm.)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2009/125/WE** z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. z późn. zm.)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady **2009/125/WE** oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

- |                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| - PN-EN IEC 60598-1:2021-07           | - PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 |
| - PN-EN 60598-2-5:2016-02             | - PN-EN 61000-3-3:2013-10                |
| - PN-EN IEC 55015:2019-11             | - PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10     |
| - PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07 | - PN-EN 62493:2015-11                    |
| - PN-EN 61547:2009                    | - PN-EN IEC 63000:2019-01                |
| - PN-EN IEC 61547:2023-10             | - PN-EN 62471:2010                       |
| - PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04         |                                          |

  
**LIRALIGHTING**  
Liralighting Sp. z o.o.  
82-300 Elbląg, ul. E. Kwiatkowskiego 2  
NIP 5783116708 REGON 361068640  
tel. +48 55 236 11 85  
Dyrektor działu BiR

**ZALĄCZNIK**

9460.3KELC

9460.5KELC

  
**● LIRALIGHTING**  
Liralighting Sp. z o.o.  
82-300 Elbląg, ul. E. Kwiatkowskiego 2  
NIP 5783116708 REGON 361068640  
tel. +48 55 236 11 85

Liralighting Sp. z o.o.  
Daniel Małecki  
Dyrektor działu BiR